

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда.

Наименование подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<p>АУП</p> <p>2 Заместитель директора по административно-хозяйственной работе</p>	<p>1. Повысить световую мощность систем общего искусственного освещения путем увеличения количества осветительных установок, использования ламп большей мощности, отдавая предпочтение компактным люминесцентным лампам (КЛЛ, "энергосберегающие") либо люминесцентным лампам, используемым в светильниках с электронной пускорегулирующей аппаратурой (ЭПРА), с целью доведения значений освещенности рабочей поверхности до нормируемых значений.</p> <p>2. Своевременно заменять перегоревшие лампы, выполнять очистку светильников и осветительной арматуры от пыли и грязи в соответствии с утвержденным графиком. Выполнить ревизию осветительной арматуры и светильников, при необходимости произвести их ремонт. Не допускать эксплуатации разуплотненных либо неисправных светильников и осветительной арматуры. При необходимости - оборудовать рабочее место местным освещением.</p>	<p>Создание нормальных условий освещенности</p>			

<p>5 Специалист (по охране труда)</p>	<p>1. Повысить световую мощность систем общего искусственного освещения путем увеличения количества осветительных установок, использования ламп большей мощности, отдавая предпочтение компактным люминесцентным лампам (КЛЛ, "энергосберегающие") либо люминесцентным лампам, используемым в светильниках с электронной пускорегулирующей аппаратурой (ЭПРА), с целью доведения значений освещенности рабочей поверхности до нормируемых значений.</p> <p>2. Своевременно заменять перегоревшие лампы, выполнять очистку светильников и осветительной арматуры от пыли и грязи в соответствии с утвержденным графиком. Выполнить ревизию осветительной арматуры и светильников, при необходимости произвести их ремонт. Не допускать эксплуатации разукрупленных либо неисправных светильников и осветительной арматуры. При необходимости - оборудовать рабочее место местным освещением.</p>	<p>Создание нормальных условий освещенности</p>			
<p>Бухгалтерия</p> <p>7А, 8А(7А) Бухгалтер</p>	<p>1. Повысить световую мощность систем общего искусственного освещения путем увеличения количества осветительных установок, использования ламп большей мощности, отдавая предпочтение компактным люминесцентным лампам (КЛЛ, "энергосберегающие") либо люминесцентным лампам, используемым в светильниках с электронной пускорегулирующей аппаратурой (ЭПРА), с целью доведения значений освещенности рабочей поверхности до нормируемых значений.</p> <p>2. Своевременно заменять перегоревшие лампы, выполнять очистку светильников и осветительной арматуры от пыли и грязи в соответствии с утвержденным графиком. Выполнить ревизию осветительной арматуры и светильников, при необходимости произвести их ремонт. Не допускать эксплуатации разукрупленных либо неисправных светильников и осветительной арматуры. При необходимости - оборудовать рабочее место местным освещением.</p>	<p>Создание нормальных условий освещенности</p>			
<p>Хозяйственный отдел</p>					

115А, 116А(115А) Повар	1. Внедрить режим труда и отдыха, разработанный с учётом указаний МР 2.2.8.0017-10. 2. Рассмотреть возможность применения на рабочем месте системы воздушного душирования. 3. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции (___местных отсосов, зонтов, вытяжных шкафов ___), при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентарегатов.	Нормализация микроклимата		
------------------------	--	---------------------------	--	--

Дата составления:

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

зам. директора по АХР
(должность)


(подпись)

Кондрашенко А. В.
(ФИО)

20.12.2016
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

зам. директора по УПР
(должность)
начальник ОКР
(должность)
заведующий ОМСР
(должность)
специалист по ОТ
(должность)
бухгалтер
(должность)
представитель работников
(должность)


(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)


(подпись)

Ануфриева Т. Д.
(ФИО)
Борисова Н. Н.
(ФИО)
Крысанов И. В.
(ФИО)
Сатин В. П.
(ФИО)
Бодрова В. А.
(ФИО)
Сухорукова Л. П.
(ФИО)

20.12.2016
(дата)
20.12.2016
(дата)
20.12.2016
(дата)
20.12.2016
(дата)
20.12.2016
(дата)
20.12.2016
(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1321
(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Н. Г. Седова
(ФИО)

20.12.2016
(дата)